

Дата	Час	Номер ліфта	Прізвище, ініціали ліфтера	Підпис	Результати огляду	Примітка
1	2	3	4	5	6	7
12.01.2010	7.30	1	Іванов С.І.	Іванов	Ліфт оглянуто відповідно до виробничої інструкції.	
					Зауважень немає.	
12.01.2010	7.50	2	Іванов С.І.	Іванов	Ліфт оглянуто відповідно до виробничої інструкції.	
					При натисканні на кнопку ходу двері не закриваються,	
					ліфт не рухається. Ліфт виключив, вивісив табличку	
					«Ліфт не працює», доповів про неполадки електро-	
					механіку Петрову В.В.	

Примітка: НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів» не передбачає конкретної форми журналу оглядів ліфтів, але вимагає ведення самого журналу.